

Naručilac Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije
Broj 39-1/2018
Datum 29.05.2018 godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije	Lice/a za davanje informacija: Miljojka Janjušević
Adresa: ul.Nedeljka Merdovića	Poštanski broj: 84000
Sjedište: Bijelo Polje	PIB: 02003554
Telefon: 050484803	Faks: 050484802
E-mail adresa: bpolje@t-com.me	Internet stranica: nema

II Predmet nabavke:

☐ usluge

III Opis predmeta nabavke:

Izrada projekta javne rasvjete u Konatarima

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 2.000,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

P R O J E K T N I Z A D A T A K

ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
(GLAVNOG PROJEKTA)
ZA IZRADNJU JAVNE RASVJETE DUŽ MAGISTRALNOG PUTA
RIBAREVINE-UŽICE

(KATASTARSKA PARCELA BR.700 KO-UNEVINA U MJESTU KONATARI
U ZAHVATU PUP-a OPŠTINA BIJELO POLJE)

OSNOVE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

Projektni zadatak

Projektni zadatak je obavezujući za projektanta i istovremeno predstavlja osnovu za izradu Glavnog projekta.

Urbanističko-tehnički uslovi :

Urbanističko tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije (Glavnog projekta) za izgradnju Javne rasvjete duž magistralnog puta Ribarevine – Užice) katastarska parcela br.700 KO-Unevina u mjestu Konatari u zahvatu PUP-a Opština Bijelo Polje izdati su od strane Sekretarijata za uređenje prostora Br.032-352-616-06/5-32/3-18 od 17.04.2018.godine .

Propisi i standardi

Projektnu dokumentaciju uraditi u skladu sa propisanim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata , Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije, uz poštovanje važećih standarda, tehničkih propisa i normativa. U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa za područja ; ekologije, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite zagađivanja zemljišta i vazduha i sve druge potrebne mjere .

PROJEKTNII ELEMENTI

Investitor projekta je Direkcija za izgradnju i investicije Opština Bijelo Polje.

Predmet projektovanja je izrada glavnog projekta izgradnje Javne rasvjete duž magistralnog puta Ribarevine-Užice katastarska parcela br.700 KO-Unevina u mjestu Konatari u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje. Dužina predmetrne Javne rasvjete iznosi cca 500 m.

-faza elektrotehničke instalacije)

- Projektom obraditi: javnu rasvjetu, izmještanje odnosno usaglašavanje postojećih instalacija srednjeg i niskog napona i energetske kablovske kanalizaciju.
- Projekat uraditi na geodetskim podlogama.
- Projektna rješenja usaglasiti sa katastrima, uslovima i preporukama nadležnih javnih preduzeća.
- Projektna rješenja usaglasiti sa postojećim objektima i ostalim fazama (saobraćajna, građevinska, hidroteničke instalacije i dr.)
- Posebni uslovi:
- Projektno rješenje saobraćajnice predvidjeti sa toplo cinkovanim stubovima. Projekat mora biti u skladu sa urbanističko-trhničkim uslovima nadležnog organa, Preporukama za projektovanje, izvođenje i održavanje javne rasvjete i Evropskim standardima. Projektnim rješenjem predvidjeti ugradnju LED svjetiljki od renomiranih proizvođača koje posjeduju ENEC

certifikat i koje sadrže prenaponsku i termičku zaštitu van drajvera, autonomni programibilni kontroler-drajver sa više stepena režima rada rasvjete i kućište napravljeno od materijala koje omogućava kvalitetno hlađenje i odvođenje vode. Svjetiljke predvidjeti u dvostrukom stepenu zaštite IP66(optički i predspojni dio) i IK 08. Saobraćajnu podlogu u DWG formatu implementirati u program za fotometrijski proračun, kako bi se dobili rezultati koji bi prikazani direktno na saobraćajnoj podlozi i koji bi mogli biti izmjereni prilikom ugradnje svjetiljki.

- Napajanje instalacije javne rasvjete predvidjeti sa NN polja u TS 10/0.4kV kablovima PP004x25(16)mm², kao i upravljanje sa astro uklopnim časovnikom
- Energetska kablovska kanalizacija
- Projektnim rješenjem previdjeti postavljanje kablovske kanalizacije na raskrsnicama i karakterističnim prelazima i to sa PVC cijevima fi 110mm. Na krajevima kanalizacije predvidjeti izgradnju energetskih kablovskih okana manjih dimenzija koje omogućavaju nesmetano povlačenje i savijanje kablova.
- Izmještanje instalacija:
- Obraditi u skladu sa preporukama, uslovima i katastrima vlasnika instalacija, kao i važećim preporukama i propisima.
- Projektom izmještanja predvidjeti rješenja koja će omogućiti minimalne prekide u napajanju potrošača i faznu realizaciju.
- Projektom dati geodetske elemente za sigurno i jasno obilježavanje djelova instalacije koji će omogućiti izmještanje(usaglašavanje) nezavisno od predhodne izgradnje saobraćajnice ili ostale infrastrukture.
- Za projektna rješenja dati tehničko i ekonomsko obrazloženje.
- Projekat uraditi u svemu prema odredbama:

- Ovog projektnog zadatka,

- - zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br.064/17 od 06.10.2017.god)
- - važećih opštih i posebnih pravilnika o izradi ove vrste dokumentacije,
- - ostale raspoložive dokumentacije

-Projekat treba da sadrži :

- - opšti dio
- - projektni zadatak
- - tehnički izvještaj
- - proračune
- - elaborat zaštite na radu(uradjen od licencirane organizacije za ovu vrstu radova).
- - elaborat zaštite od požara (uradjen od licencirane organizacije za ovu vrstu radova)
- - situacije sa ucrtanim trasama i rasporedom instalacija
- - obrađene karakteristične elemente sa opisima, crtežima i šemama
- - specifikaciju
- - predmjer i predračun radova
- - sastavni dio projekta je i niskonaponski priključak na NN-mrežu u svemu prema uslovima CEDISA.

- Napomena :

Projektant je dužan da prije projektovanja angažuje Geodetsku agenciju za geodetske radove koja će izvršiti snimanje buduće trase Javne rasvjete i uradi ti Geodetski elaborat – pa tek onda pristupiti izradi Glavnog projekta .

Glavni projekat uraditi u tri(3) primjerka u papirnoj formi i sedam(7) primjeraka u zaštićenoj digitalnoj formi .

Prilog :

- Urbanističk. tehnički uslovi Br.032-352-616-06/5-32/3-18 od 27.03.2018.god,
- Elektroenergetski uslovi - CEDIS- od 13.04 .2018.god.

VI Način plaćanja

Nakon izrade projekta javne rasvjete u Konatarima

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

20 dana od dana zaključivanja ugovora

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☐ najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 05.06.2018 godine do 09:30 sati.

Ponude se mogu predati:

☐ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

☐ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Tri dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Ponudač je potrebno da dostavi licencu projektanta i izvođača radova.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 05.06.2018 godine u 10:15 sati, u prostorijama Direkcije za izgradnju i investicije na adresi ul.Nedeljka Merdovića Sportska hala Nikoljac III sprat.

Službenik za javne nabavke
Miljojka Janjušević

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca
Milanko Minić